

Зарегистрирована

ОДПР по Ржевскому и Зубовскому р-н

(наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«*22*» *сентября* 2021 года

Регистрационный № *28618101-ТО-00032*

ДЕКЛАРАЦИЯ пожарной безопасности

Настоящая декларация составлена в
отношении

Ф 1.1

(функциональное назначение)

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 5
«Колокольчик»*

(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты

Муниципальное учреждение

(указывается организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный
регистрационный номер записи о
государственной регистрации
юридического лица

1026901852340

Идентификационный номер
налогоплательщика

6923004460

Место нахождения объекта защиты

*172332, Тверская область, г. Зубцов, мкр-н
Южный, д. 28*

(указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адрес,
телефон, факс юридического
(физического) лица (при наличии),
которому принадлежит объект
защиты

*172332, Тверская область, г. Зубцов, мкр-н
Южный, д. 28
телефон/факс: (848262) 2-16-39;
электронный адрес: dsk4460@mail.ru*

Сведения о вводе объекта защиты в
эксплуатацию, проведении
реконструкции, капитального ремонта,
изменении класса функциональной

*1987, реконструкция и капитальный ремонт не
проводились, класс функцио-нальной пожарной
опасности не менялся*

**пожарной опасности (для объектов
защиты, введенных в эксплуатацию)**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	CI
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	6, 9 метра
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	714.2 кв. м
1.7	Объем здания	4928 куб. м
1.8	Количество этажей	2
1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	B3
1.10	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– объектовая станция ПАК «Стрелец -Мониторинг» – система противодымной защиты; –приемно-контрольный охранно-пожарный прибор «Грант МАГИСТР-8 – система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией СОУЭ 2 типа; – внутренний противопожарный водопровод 3 ПК
2	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

*Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3
статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»*

3	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (заполняется самостоятельно исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба не проводилась			
4	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении: выполняется/не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункты 4.3–4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	Пункты 5.1, 8.5, 8.8–8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и	Пункты 6.6.1, 6.7.10–6.7.14, таблица 6.12 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	класс конструктивной пожарной опасности	безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Пункты 4.1.2, 4.2.7–4.2.11, 4.2.12–4.2.22, 4.3.3–4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1–4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1–7.12.20 СП 1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.6	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 7.1–7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным конструктивным решениям» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	Пункты 14.2, 14.4 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2–4, 6–14, 21–24, 30–40, 42, 43, 48–50, 55, 57–59, 61–66, 70, 71, 74–77, 96–105, 460–462, 465, 471, 475, 476, 478, 480 постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32–4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1–4.3.16, 4.4.1–4.4.21, 4.5.1–4.5.4, приложения А, Г; – пункты 5.2.3, 6.7.10, 6.7.11, 6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2012 ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность общие требования, ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ППР в РФ №1479 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	Выполняется

Настоящая декларация разработана

Заведующий МБДОУ
детский сад №5 «Колокольчик»



О. В. «Белоцерковская

21.01.2021